

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА»

601785 Владимирская область
г. Кольчугино ул. 3 Интернационала д.73
тел. 2-37-20 факс 8 49245 2-37-20
E-mail: Kolchug.dyussh@yandex.ru
«01» сентября 2022 г. № 63

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Юрьев-
Польскому и Кольчугинскому районам
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по Владимирской
области

Ответ на предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований пожарной
безопасности от 20.06.2022 г. № 46


Администрация МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
сообщает следующее. В настоящее время выявленные в ходе плановой
выездной проверки нарушения устранены:

1. Обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение зон помещений (пожарных отсеков)
производственного назначения (вентиляционной камеры на 3 этаже,
вентиляционной камеры на 1 этаже, машинного отделения) с обозначением их
категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и
на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

2. Проведены эксплуатационные испытания пожарной лестницы
(протокол № 061/ПЛ-22 от 18.07.2022 ООО ЧПО «Спасатель»).

3. Планы эвакуации заменены на планы, выполненные из
люминесцентных материалов

Директор МБУ ДО



И.В.Филатова