

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



30.05.2022, КНМ № 33220061000200807076



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Владимирской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 1Б, т. 8(4922)32-38-11, 8(4922)32-38-12,  
8(4922)53-35-76, e-mail: fire@gumchs33elcom.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

601800, г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, д. 12.

т. 8(49246)2-21-39, e-mail: root@jpsogps.elcom.ru

601785, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 82.

т. 8(49245)2-37-46, e-mail: kolchogpn@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 46**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области – заместителя главного государственного инспектора Юрьев-Польского и Кольчугинского районов по пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней службы Тужилова Ивана Александровича № 46 от «30» мая 2022 года в период с «08» июня 2022 г. по «20» июня 2022 г.

Заместителем главного государственного инспектора Юрьев-Польского и

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Кольчугинского районов по пожарному надзору Тужиловым И.А.

Государственным инспектором Юрьев-Польского и Кольчугинского районов по пожарному надзору Суровцовым Д.А.

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица \_\_\_\_\_

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зон помещений (пожарных отсеков) производственного назначения (вентиляционной камере на 3 этаже) с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ);	01.09.2022 г.	
2.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зон помещений (пожарных отсеков) производственного назначения (вентиляционной камере на 1 этаже) с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	п. 12 ППР РФ	01.09.2022 г.	
3.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по	п. 12 ППР РФ	01.09.2022 г.	

	взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зон помещений (пожарных отсеков) производственного назначения (машинного отделения) с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.			
4.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. «б» п.17 ППР в РФ		01.09.2022 г.
5.	Планы эвакуации выполнены не из люминесцентных материалов.	п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.0.143-2009г. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.		01.09.2022 г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор МБУ ВО ЮСМ ТУШИНСКОЕ  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]  
(подпись)

Заместитель главного инспектора ЮРИ  
Калужинского районов по пожарному надзору  
от. (и-т) в. службы Тушино ВП  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Государственный инспектор Юрев-Польского и  
Калужинского районов по пожарному надзору  
Митенков в.с. Суровцов Дмитрий Алексеевич  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

